



KONFORMITÄTSBESTÄTIGUNG

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Produkt
Prodotto

PV-Wechselrichter mit selbsttätiger Freischaltstelle
Inverter fotovoltaico con interfaccia interattiva fail safe

Typenbezeichnung
Modello/tipo

Inverter No. SJ94-00108E; System No. ELSR362-00005
Inverter No. SJ94-00167E; System No. ELSR552-00005

Betriebsdaten und Merkmale
Dati di esercizio e caratteristiche principali

Tipo di apparecchio cui fa riferimento la dichiarazione:

Dispositivo interfaccia	Dispositivo protezione interfaccia	Dispositivo conversione statica	Dispositivo di rotazione
☒	☒	☒	☐

Contrassegnare con una X il campo(i) interessato(i) dalla presente dichiarazione. Identificazione univoca di dispositivi conformi specificando le seguenti informazioni:

Tensione nominale: 1/N/PE AC 230 / 50 Hz

Numero di fasi: monofase

Note: il dispositivo può limitare I_{DC} allo 0,5 % della corrente nominale.

Modello/tipo	Potenza nominale	Max potenza apparente
SJ94-00167E	4600 W	4600 VA
SJ94-00108E	4600 W	4600 VA

Hersteller
Produttore

Hansol Technics Co., Ltd.
55 Hansam-ro, Deoksan-myeon; 27850 JINCHEON-GUN;
Chung-cheongbuk-do; COREA DEL SUD

Geprüft im Auftrag von
Testato per conto di

Hansol Technics Co., Ltd.
55 Hansam-ro, Deoksan-myeon; 27850 JINCHEON-GUN;
Chung-cheongbuk-do; COREA DEL SUD

Weitere Informationen
Ulteriori informazioni

Firmware release: DSP-1: 0x19, DSP-2: 0x19

Prüflabor / *Laboratorio di prove*
Akkreditiert durch / *Accreditato da*
Gültig bis / *valido fino al*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
DAkKS, D-PL-12061-01-01, DIN EN ISO/IEC 17025:2005
16.06.2021

Auf Basis einer einmaligen Untersuchung eines oder mehrerer Produktmuster wird die Übereinstimmung mit den Anforderungen der nachfolgend aufgeführten Prüfgrundlage bestätigt. Detaillierte Ergebnisse sind dem Prüfbericht zu entnehmen.
Sulla base di una prova singola di uno o vari campioni di prodotto, viene confermata la conformità ai requisiti del testing principale seguente. Nel rapporto di prova sono forniti risultati dettagliati.

Prüfgrundlage
Base della prova

Norme tecniche di riferimento per il collegamento di utenti attivi e passivi alle utenze elettriche LV:
CEI 0-21:2014-09; CEI 0-21:V1:2014-12; CEI 0-21:2016-07

Prüfbericht / *Rapporto di prova*

237528-CI3-1, del 26-04-2017

ID Nummer / *Numero ID*

40045841, Rev.1

Diese Konformitätsbestätigung berechtigt nicht zur Nutzung eines markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE.
Questa dichiarazione di conformità non autorizza all'uso di marchi VDE legalmente protetti.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Istituto per prove e certificazioni

Zertifizierungsstelle / *Certificazione*

Akkreditiert durch / *Accreditato da*: DAkKS, D-ZE-12061-01-0101, DIN EN ISO/IEC 17065:2013
Gültig bis / *valido fino al* 27.04.2019

2017-04-28

M. Tasotti

Merianstrasse 28, 63069 Offenbach, Germania

Te. +49 69 83 06-0, fax: +49 69 83 06-555

E-mail: vde-institut@vde.com, www.vde-institut.com

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter: www.vde.com/zertifikat

I certificati VDE sono validi solo se pubblicati su: www.vde.com/certificate

VDE
INSTITUT